

Сведения об общей пропускной способности электрических сетей филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

№ п/п	Наименование подстанции	Месторасположение подстанции	Пропускная способность, кВа	Пропускная максимальная способность, кВа	Текущий резерв мощности с учетом технологического присоединения, кВа	Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, кВа	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, поданных заявок и заключенных договоров, кВа
	ТП – 1	Филиал ОАО «Туполев» «ЖЛИиДБ» Кор. № 15	1680	720	нет	нет	нет
	ТП – 2		5000	2100	нет	нет	нет
	ТП – 3		2630	1100	нет	нет	нет
	ТП – 4		1000	400	нет	нет	нет
	ТП – 5		2000	800	нет	нет	нет

Директор
Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

Главный инженер
Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.А. Наумов/

/В.В. Бузенков/