

Фил.ОАО"Туполев"ЖЛИиДБ"

наименование предприятия

Адрес: г.Жуковский, ул. Туполева

Абонент № 215

Питающий центр:ПС-175

Фидер № 18а+22а

**ПРОТОКОЛ** (суммарный)  
Вычисления нагрузок за 21 декабря 2011г.

**I. Результаты вычислений**

ЧАС	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность, кВа	Мощность включения компенсирующих устройств,
	активный, кВт·ч	реактивный, кВт·ч				
	№ абонента					
1) 0-1	1076					
2) 1-2	1047					
3) 2-3	1012					
4) 3-4	969					
5) 4-5	872					
6) 5-6	866	0				0
7) 6-7	1056	Т				Т
8) 7-8	1294	С				С
9) 8-9	1830	У				У
10) 9-10	1952	Т				Т
11) 10-11	2064	С				С
12) 11-12	2066	Т				Т
13) 12-13	1988	В				В
14) 13-14	1938	У				У
15) 14-15	1867	Ю				Ю
16) 15-16	1801	Т				Т
17) 16-17	1636					
18) 17-18	1497					
19) 18-19	1461					
20) 19-20	1436					
21) 20-21	1357					
22) 21-22	1264					
23) 22-23	1123					
24) 23-24	1102					
Сут. расх	<b>34574</b>					

Примечание: Указания по заполнению (смотри на обороте)

ЧАСЫ	Потребление эл. эн.		Средняя нагрузка			Средне-взвеш. коэф. мощн.
	активной, кВт·ч	реактивной, кВар·ч	активной, кВт·ч	реактивной, кВар·ч	полная, кВа	
с 0 до 8ч.	8192	#ЗНАЧ!	1024	#ЗНАЧ!	0	#ДЕЛ/0!
с 8 до 16 ч.	15506	#ЗНАЧ!	1938	#ЗНАЧ!	0	#ДЕЛ/0!
с 16 до 24 ч.	10876	0	1360	0	0	#ДЕЛ/0!
с 0 до 24 ч.	34574	#ЗНАЧ!	1441	#ЗНАЧ!	0	#ДЕЛ/0!
К <sub>заполнения</sub> =						#ДЕЛ/0!

Главный инженер

Гл.энергетик

