

ОАО "Туполев" "ЖЛИ и ДБ"

наименование предприятия

Адрес: г. Жуковский, ул. Туполева

Абонент № : 215

Питающий центр: ПС-175

Фидер 18а,22а

договор № 14700813

**ПРОТОКОЛ (суммарный)**

Вычисления нагрузок и кос<sup>2</sup> косинусов  $\Phi$  от 20 июня 2012г.

пс

**I. Результаты вычислений**

ЧАС	Потребление эл. эн.		Тангенс "фи"	Косинус "фи"	Полная мощность, кВа	мощность включения компенси-
	Актив.	Реактив.				
	№ абонента 215					
1) 0-1	644,00	212,00				
2) 1-2	589,60	207,20				
3) 2-3	457,60	199,20				
4) 3-4	442,40	190,40				
5) 4-5	382,40	174,40				
6) 5-6	403,20	178,40				О
7) 6-7	597,60	183,20				Т
8) 7-8	760,80	201,60				С
9) 8-9	1001,60	296,00				У
10) 9-10	1198,40	389,60				Т
11) 10-11	1250,40	498,40				С
12) 11-12	1352,00	531,20				Т
13) 12-13	1196,00	411,20				В
14) 13-14	1168,80	420,00				У
15) 14-15	1138,40	467,20				Ю
16) 15-16	1001,60	446,40				Т
17) 16-17	1065,60	403,20				
18) 17-18	840,80	260,00				
19) 18-19	694,40	235,20				
20) 19-20	667,20	204,00				
21) 20-21	639,20	197,60				
22) 21-22	552,00	189,60				
23) 22-23	548,00	181,90				
24) 23-24	576,00	200,00				
Сут. расх	<b>19168,00</b>	<b>6877,90</b>				

Примечание: Указания по заполнению (смотри на обороте)

ЧАСЫ	Потребление эл. эн.		Средняя нагрузка			Средне- взвеш. коэф. мощн.
	активной, кВт·ч	реактивной, кВар·ч	активной, кВт·ч	реактивной, кВар·ч	полная, кВа	
с 0 до 8ч.	4277,60	1546,40	534,70	66,84	0	
с 8 до 16 ч.	9307,20	3460,00	1163,40	145,43	0	
с 16 до 24 ч.	5583,20	1871,50	697,90	87,24	0	
с 0 до 24 ч.	19168,00	6877,90	798,67	299,51	0	
$K_{\text{заполнения}} =$						

Главный инженер

Зам. отв. за эл. хозяйство