

Филиал ОАО "Туполев" "Жуковская летно-испытательная и доводочная база"

Качество производимых товаров (оказываемых услуг) в сфере электроснабжения (заполняется по всем действующим организациям электроснабжения)

Таблица 4.6

№ п/п	Наименования показателей	Единицы измерения	Аналогичный период года, предыдущего отчетному (с 01.01.2013 - 31.12.2013)	Отчетный период (с 01.01.2014 - 31.12.2014)
1	Фактический уровень потерь в сетях	тыс. кВтч	518.211	517.494
2	Объем отпуска в сеть	тыс. кВтч	9 570.800	9558.260
3	Норматив технологических потерь энергии в сетях	тыс. кВтч	596.100	605.000
4	Протяженность сетей на конец отчетного периода	км	42.133	42.133
5	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	единиц	1	2
6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене на конец отчетного периода	км	10.500	10.500

Заместитель генерального директора по летным испытаниям
 директор филиала ОАО "Туполев" "ЖЛИ и ДБ"



(Handwritten signature)

А.Б.Косарев